

**Olivier Vanoudenhove**

mercredi. 4  
décembre 2024.  
16:21

Bonjour,

Je vous confirme que le tuyau en question sera maintenu. Comme nous avons pu l'évoquer en janvier 2023 mais également à l'occasion de nos divers échanges par téléphone par mail ou téléphone, notre dossier n'impactera pas la situation existante en temps de pluie.

Nous prévoyons de placer un déversoir d'orage sur les tuyaux des égouts existants et donc également sur le tuyau mentionné dans votre email (Cf. DO09 sur les plans).

Pour en revenir à ce tuyau nous sommes bien conscients que celui-ci draine des eaux claires de sources, en plus des eaux usées, et que le débit d'eaux claires pourrait être amené à augmenter dans le cadre de la gestion des eaux claires du quartier suivi par la Commune. A mon sens, si d'avantage d'eaux claires venaient à être introduites dans ce tuyau je suggère qu'un tuyau pour l'égouttage distinct soit placé pour éviter une dilution des eaux usées. La solution la plus optimale sera à déterminer dans le cadre de l'étude de la gestion des eaux claires globale lancée par la Commune.

Bien à vous,

---

**INBW**

Département assainissement,

Gestionnaire de projet